

Inšalačný návod pre ochranu odkvapov odporovým vykurovacím káblom Line™ T30

Technické parametre vykurovacieho kábla Line™ T30



| | |
|---------------------------------|--|
| Typ vykurovacieho kábla: | dvojžilový vodič s opletením |
| Prevádzkové napätie: | 230V /50Hz /AC |
| Výkon: | 30 W/bm |
| Krytie: | IP67 |
| Farba: | čierna, odolná voči UV žiareniu |
| Priemer vykurovacieho kábla: | 5 mm |
| Studený koniec – dĺžka prívodu: | 2,5 m |
| Minimálna teplota pri montáži: | 5°C |
| Minimálny priemer ohybu: | 6 cm |


Vyhlasenie o zhode: **CE**

vydané podľa § 13 ods. 1 zákona č. 264/99 Z. z. a nariadení vlády č. 194/2005 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z. z. a č. 308/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z. Názov: elektrické vykurovacie káble Line™T30. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa: nariadenia vlády č. 194/2005 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadení a nariadenia vlády č. 308/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z. o elektrických zariadeniach. Pri posudzovaní zhody na výrobok boli použité smernice EÚ a splnené normy: EN 60730-1:2011, EN 60730-2-9:2010, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, Smernica o nízkom napätí 2006/95/EC, Príloha 4, Smernica EMC 2004/108/EC, Príloha II.

Skôr ako začnete s inštaláciou vykurovacieho kábla:

- Odkvapky musia byť čisté a suché, bez nánosov a nečistôt.
- Pri vyústení odkvapového systému do kanalizácie treba vopred rátať, že odporový vykurovací kábel musí siahať do nemrznúcej hĺbky pod povrch terénu.
- Odporový vykurovací kábel sa nesmie skracovať na ľubovoľnú dĺžku, predlžovať, navzájom sa dotýkať či križovať.
- Nesmie sa namáhať ťahom v mieste spojky vykurovacieho kábla a prívodného kábla.
- Polomer ohybu vykurovacieho kábla nesmie byť menší ako 30mm.
- Neinštalujte vykurovací kábel pri teplote okolia nižšej ako 5°C.
- Vykurovací kábel prevádzkujte len s vhodnou reguláciou. Konzultujte s naším špecialistom.
- Pre zaistenie elektrickej bezpečnosti je vhodné použiť 30mA prúdový chránič. Dodržujte platné normy.

Inšalačný návod



- Odporový vykurovací kábel Line™T30 sa v štandardných odkvapových systémoch vedie priamym položením len v jednej slučke. V širších strešných žlaboch atypických rozmerov a tvarov je potrebné položiť vedľa seba rovnomerne viacej slučiek.
- Pripevnite odporový vykurovací kábel pomocou vhodného kotviaceho prvku o čelo žlabu.
- Uložte odporový vykurovací kábel na dno žlabu a spustite ho do zvodu. Prechod zo žlabu do zvodu treba riešiť opäť kotviacim prvkom vhodným zohnutím, aby sa predišlo mechanickému poškodeniu kábla o hranu žlabu.

4. Na odľahčenie ťahu odporového vykurovacieho kábla vo zvide použite plastovú reťaz. Reťaz zaveste na priečku v žľabe alebo na strešnú konštrukciu. Kábel fixujte na reťaz sťahovacími páskami.
5. Po nainštalovaní odporového vykurovacieho kábla zmerajte jeho odpor a skontrolujte jeho izolačný stav skúšobným napätím **1500 VDC**. Hodnota izolačného odporu musí byť **> 50 MΩ**. **Zapíšte** namerané hodnoty do záručného kupónu.
6. Pripojte reguláciu, vykonajte skúšku systému.

Predĺžená záruka 10 rokov na odporové vykurovacie káble Line™ T30 je platná so správne dodanými dokumentmi:

1. Keď je správne vyplnený Záručný kupón, viď nižšie;
2. Dokument o kúpe: faktúra, alebo nákupný doklad;
3. Fotodokumentácia: rozloženia vykurovacieho kábla, umiestnenie spojky a umiestnenie koncovky kábla;
4. Povinnosťou dodávateľa bude bezplatne opraviť alebo dodať produkt zákazníkovi bez ďalších bočných nákladov spojených s opravou alebo výmenou jednotky.

Záruka neplatí, ak inštalácia nebola prevedená odborne spôsobilou osobou alebo chybou spôsobenou nesprávnym návrhom, poškodením, nesprávnou inštaláciou, alebo iným neskorším poškodením. Ak budeme požiadaní opraviť alebo vymeniť takýto produkt, všetky náklady budú účtované.

Záručný kupón

| Vykurovací kábel Line™ T30 | Výkon (W) | Dĺžka (m) | Odpor (Ω) @ 20°C +10/-5% / 230V | Odpor (Ω) pred betonážou | Izolačný odpor (MΩ) pred betonážou | Odpor (Ω) po betonáži | Izolačný odpor (MΩ) po betonáži |
|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Line™ T30 | 510 | 17 | 103,70 | | | | |
| Line™ T30 | 1 380 | 46 | 38,33 | | | | |
| Line™ T30 | 1 920 | 64 | 27,55 | | | | |
| Line™ T30 | 2 760 | 92 | 19,17 | | | | |
| Line™ T30 | 3 450 | 115 | 15,33 | | | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Dátum predaja / Pečiatka: | Dátum inštalácie: | Pečiatka: |
| Elektroinštalatér / Predajca: | Meno a Priezvisko, tel., e-mail: | Podpis: |